




**Ansicht B**  
View B/View B



**Schnitt A-A**  
Cut A-A/Coupe A-A

Für Stutzen- und Konsolenstellung ist der Grundriss massgebend (Ansicht B)  
Auslegung, Konstruktion und Bau nach AD 2000-Regelwerk in der zur Zeit gültigen Fassung

**Technische Daten Behälter**

Behälter Totalinhalt:	3 l
Behälter Nutzinhalt:	2.5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck:	25 bar
Zulässige Betriebstemperatur:	200 °C
Gewicht:	11.5 kg
Kühlfläche:	0.1 m <sup>2</sup>
Kühlschlängeninhalt:	0.25 l

**Stutzenanordnung**

- 1 Einfüllstutzen mit Stopfen G 1/2"
- 2 Druckgasventil G 1/4" Art. 5317
- 3 Entlüftungsventil G 1/4" Art. 5317
- 4 Manometer G 1/4" NG 63  0-10 bar  0-16 bar  0-25 bar
- 5 Spermediumvorlauf ø18x2mm
- 6 Spermediumrücklauf ø18x2mm
- 7 Kühlwasseranschlüsse R 1/4"
- 8 Ablassstutzen mit Stopfen G 1/4"
- 9 Nachfüllventil G 1/4" Art. 5317
- 10 Handnachfüllpumpe mit Rückschlagventil
- 11 Schauglas Sichtfläche DN 45mm
- 12 Befestigungskonsolle
- 13 Typenschild
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 Niveauleber min.-max.
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -

**Werkstoffe**

Behälter:	St. rostfrei 1.4435/1.4404/1.4571
Kühlschlange:	St. rostfrei 1.4435/1.4404
Armaturen:	St. rostfrei 1.4571
Manometer:	Messsystem 1.4571/Gehäuse 1.4301
Dichtungen:	<input type="checkbox"/> Durlon 8500 (grün) <input type="checkbox"/> .....
Schauglas:	Maxos DIN 7080
Schauglasmutter:	St. rostfrei 1.4301
Handnachfüllpumpe:	St. rostfrei 1.4571

Oberfläche: Aussen und innen gebeizt

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht der Firma Aerni AG, CH-4302 Augst zu. Ohne ihre schriftliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

**Sperrdruckbehälter**  
für Gleitringdichtungen

**Typ AQ 139**  
Thermosiphon-System

**MB-2537.00D**

Index:

Gezeichnet: 12.06.2001 DM

Geprüft: 12.06.2001 Ma

letzte Rev.:

Kunde: